

2.1 Werksbescheinigung // Certificate of compliance

in Anlehnung an DIN EN 10204 // according to DIN EN 10204

01.05.02

ESUY copper ground wire

Wir bestätigen, dass die oben genannten Spezialeinzeladern
in Anlehnung an VDE 0682/0683 und DIN 46338/46438 ESUY gefertigt wurden.

*We confirm that the above mentioned Special single cores
manufactured similar to VDE 0682/0683 and DIN 46338/46438 ESUY.*

Leiterklasse: feinstdrähtig, 7-schenkel
Conductor class: fine-stranded, 7 elements of twisted copper wires

Nennspannung: -
Rated voltage: -

Prüfspannung: 2 kV
Test voltage: 2 kV

Temperaturbereich: fest min./max.: -40 °C / +70 °C
bewegt min./max.: -5 °C / +70 °C
*Temperatur range: fixed min./max.: -40 °C / +70 °C
moved min./max.: -5 °C / +70 °C*

Brandverhalten: flammwidrig nach IEC 60332-1
Burning behavior: flame-retardant acc. to IEC 60332-1

CE - Das Produkt ist konform zur 2014/35/EU-Richtlinie ("Niederspannungsrichtlinie").
CE - The product is conform to 2014/35/EU-Guideline ("Low-Voltage Directive").

TKD KABEL GmbH

Nettetal, 30.01.2024

Diese Bescheinigung wurde elektronisch erstellt und ist daher ohne Unterschrift gültig!
This report has been electronically created and is therefore valid without signature!