2.1 Werksbescheinigung // *Certificate of compliance*

in Anlehnung an DIN EN 10204 // *according to DIN EN 10204*

06.07.01

YMHY-KT

Wir bestätigen, dass die oben genannten PVC-Steuerleitungen (mit und ohne Tragelemente) in Anlehnung an DIN VDE 0250 gefertigt wurden.

We confirm that the above mentioned PVC-control cables (with and without supporting element) manufactured similar to DIN VDE 0250.

Leiterklasse:	nach IEC 60228 cl. 5/6
Conductor class:	*acc. to IEC 60228 cl. 5/6*
Nennspannung:	Uo/U: 300/500 V
Rated voltage:	*Uo/U: 300/500 V*
Prüfspannung:	2,5 kV
Test voltage:	*2,5 kV*

Temperaturbereich:	fest min./max.:	-40 °C / +60 °C
	bewegt min./max.:	-30 °C / +60 °C
Temperatur range:	*fixed min./max.:*	*-40 °C / +60 °C*
	moved min./max.:	*-30 °C / +60 °C*

Brandverhalten: selbstverlöschend und flammwidrig nach IEC 60332-1

Burning behavior: self-extinguishing and flame retardant acc. to IEC 60332-1

CE - Das Produkt ist konform zur 2014/35/EU-Richtlinie ("Niederspannungsrichtlinie").

CE - The product is conform to 2014/35/EU-Guideline ("Low-Voltage Directive").

TKD KABEL GmbH

Nettetal, 25.06.2026

Diese Bescheinigung wurde elektronisch erstellt und ist daher ohne Unterschrift gültig!

This report has been electronically created and is therefore valid without signature!