

2.1 Werksbescheinigung // Certificate of compliance

in Anlehnung an DIN EN 10204 // according to DIN EN 10204

02.06.01

JE-Y(ST)Y Bd & JE-Y(ST)Y Bd EB

Wir bestätigen, dass die oben genannten Schalt- und Installationskabel nach DIN VDE 0815 gefertigt wurden.

We confirm that the above mentioned Hook up and installation cables manufactured acc. to DIN VDE 0815.

Leiterklasse:	Leiter-Ø 0,8 mm (0,5 mm ²)
<i>Conductor class:</i>	<i>conductor-Ø: 0,8 mm (0,5 mm²)</i>
Nennspannung:	225 V
<i>Rated voltage:</i>	<i>225 V</i>
Prüfspannung:	Ader/Ader: 500 V; Ader/Schirm: 2 kV
<i>Test voltage:</i>	<i>core/core: 500 V; core/shield: 2 kV</i>
Temperaturbereich:	fest min./max.: -30 °C / +70 °C
	bewegt min./max.: - 5 °C / +50 °C
<i>Temperatur range:</i>	<i>fixed min./max.: -30 °C / +70 °C</i>
	<i>moved min./max.: - 5 °C / +50 °C</i>

Brandverhalten: nach VDE 0472-804-B und IEC 60332-1
Burning behavior: acc. to VDE 0472-804-B and IEC 60332-1

CE - Das Produkt ist konform zur 2014/35/EU-Richtlinie ("Niederspannungsrichtlinie").
CE - The product is conform to 2014/35/EU-Guideline ("Low-Voltage Directive").

TKD KABEL GmbH

Nettetal, 30.01.2024

Diese Bescheinigung wurde elektronisch erstellt und ist daher ohne Unterschrift gültig!
This report has been electronically created and is therefore valid without signature!